


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 007.02
БСГА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг  
Республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр  
стандартизации, метрологии и сертификации»  
Республика Беларусь, 230043, г. Гродно, ул. Обухова, 3

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. TP013 007.02 00601

Дата регистрации 20 января 2026 г.

Действителен по 19 января 2031 г.

**Заявитель** Открытое акционерное общество «Мостовдрев», Республика Беларусь, Гродненская обл., 231592, г. Мосты, ул. Советская, 38; номер телефона: +375151564615, адрес электронной почты: inbox@mostovdrev.by. Зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 500126145

**Изготовитель** Открытое акционерное общество «Мостовдрев», Республика Беларусь, Гродненская обл., 231592, г. Мосты, ул. Советская, 38

**Продукция** покрытия напольные ламинированные для жилых помещений и помещений общественного назначения, 33 класса интенсивности механического воздействия  
СТБ EN 13329-2018 «Покрытия напольные ламинированные. Элементы с поверхностным слоем на основе термореактивных смол. Технические условия»

Серийное производство.

Код ОКП РБ 16.21.14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 4411

**соответствует требованиям** технического регламента Республики Беларусь TP 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий», СТБ EN 13329-2018 (пункты 4.1 таблица 1 (светостойкость), 4.2. таблица 2 (класс истираемости, класс ударной прочности, устойчивость к образованию пятен, прочность на отрыв поверхностного слоя)), СТБ EN 14041-2013 «Покрытия напольные полимерные, текстильные и ламинированные. Общие требования и оценка соответствия» (пункт 4.3.)

**Сертификат соответствия выдан на основании** сертификата соответствия СМК № BY/112 05.01. 105.01 00493 от 04.07.2024, выданного органом по сертификации систем менеджмента общества с ограниченной ответственностью «Норм Тест», аттестат аккредитации № BY/112 105.01; протоколов испытаний: № 1106 от 15.12.2025 центральной заводской лаборатории открытого акционерного общества «Витебскдрев», аттестат аккредитации № BY/112 2.0250; № 4778 от 23.07.2025 научно-исследовательской лаборатории прикладных проблем токсичности продуктов горения Белорусского государственного университета, аттестат аккредитации № BY/112 1.0412; № 13(5)-388/25 от 28.07.2025 центра испытаний строительной продукции научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ», аттестат аккредитации № BY/112 1.0494

Схема сертификации – 2с.

**Дополнительная информация** пожарно-технические показатели: группа горючести - Г4; группа воспламеняемости – В2; класс по токсичности продуктов горения – Т2; высокая дымообразующая способность; группа распространения пламени – РП1.

Заместитель директора  
по стандартизации и сертификации

Эксперт-аудитор



*Handwritten signatures*

В.А. Самойлик

М.А. Заяц

№ 0383077